



PWM Schritt: Prozentuale Drehzahlerhöhung P1
PWM Zeit: Zeit bis zur Änderung der Drehzahl P1
Delta min. Aus: Temperaturdifferenz zum Abschalten d. Pumpe
 (Kann nur bis max. 3 Kelvin geändert werden)
 Hierbei bezieht sich die Temperaturdifferenz auf den
 Kollektorfühler T1 und den Speicherfühler T2