



**Delta minimum:** Temperaturdifferenz ab der die Pumpe P1 eingeschaltet wird, die Temperaturdifferenz bezieht sich hierbei auf den Kollektorfühler T1 und den Speicherfühler T2

**Delta set:** Temperaturdifferenz ab der die Pumpe P1 moduliert wird, die Temperaturdifferenz bezieht sich auf den Kollektorfühler T1 und den Speicherfühler T2



**T1 Start:** Einschalttemperatur der Pumpe P1 (minimum)



**Delta set:** Startdrehzahl der Pumpe P1 (minimum)